ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОМПЕНСАТОР ПРОВОДНИКА
KOMP-D8 AL

Описание	Применяется при монтаже токоотводов на кровле, для компенсации температурных деформаций проводников.
Диаметр проводника, мм	8
Размер «B», мм	400
Размер «C», мм	176
Длина изделия, мм	615
Артикул	**Код**
KOMP-D8 AL	MA0426

Правила монтажа
Для проводников из стали на мягкой кровле — примерно через каждые 15 м, на твёрдой — через каждый 20 и более метров.
Для проводников из меди на мягкой кровле — через каждые 10 м, на твёрдой — через каждые 15 и более метров.
Для проводников из алюминия — и на мягкой, и на твёрдой кровле — через каждые 10 м.

Не следует устанавливать компенсатор на держателях — это может привести к нарушению его работоспособности. Держатели необходимо устанавливать за пределами компенсатора.

При проектировании и монтаже компенсаторы учитывают, что температурные колебания составляют примерно 11-12 см на каждые 100 метров стального оцинкованного или омеднённого проводника. Это вызывает опасность повреждения кровельного покрытия элементами молниезащиты, которые жёстко закреплены.

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

