СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18.00228 0000082

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.22

Срок действия с 11.12.2025 г. по 10.12.2030 г. Код ТН ВЭД 3214101009

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КМ - профиль» (ООО «КМ - профиль»)
Адрес: 143430, Россия, Московская обл., г. Красногорск, пгт. Нахабино, пер. Вокзальный, д. 6А, пом.1. ОГРН: 1085024001700 ИНН 5024094889
Телефон: 8 (495) 981-00-64, адрес электронной почты: info@km-profil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»
Юридический адрес: 606016, Россия, Нижегородская обл., гор. Дзержинск, Автозаводское шоссе, дом 51. Адрес осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская обл., гор. Дзержинск, ул. Науки 4А. ОГРН: 1135249001800 ИНН 5249126280 Телефон: +7 (8313) 24-00-11, адрес электронной почты: info@stabiterm.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18, выдан 16.01.2023 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационного (конструктивного) шва между бетонными элементами здания в составе: профессиональный огнестойкий монтажный герметик акриловый (ТУ 20.30.22-019-84386795-2023), нанесенный с каждой стороны шва, толщиной сухого слоя герметика не менее 3 мм; внутреннее заполнение шва: негорючая минеральная вата плотностью не менее 100кг/м3, шириной шва не более 200 мм, смонтированная в соответствии с техническим регламентом ТР 001-2024 «Нанесение профессионального огнестойкого монтажного герметика акрилового FIREFORT®». Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
Предел огнестойкости конструкции заделки деформационного (конструкционного) шва, при глубине шва не менее 160 мм – EI240

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-008-1606 от 11.12.2025 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ.ПБ19). Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ18.00228 от 26.11.2025 г., Акт отбора № ПБ18.00228 от 26.11.2025 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, фамилия, инициалы: **Васин А.В.**

Эксперт (эксперты) — подпись, фамилия, инициалы: **Богданов Д.А.**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В». ТЗ № 733.