



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



№ 9126204

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48469

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КМ-профиль».
Адрес: Россия, 143430, Московская обл., г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный пер., д.6, помещ.1, офис 28, ИНН: 5024094889, ОГРН: 1085024001700, телефон: (495)981-00-64, электронная почта: info@kml.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КМ-профиль».
Юридический адрес: Россия, 143430, Московская обл., г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный пер., д.6, помещ.1, офис 28. Адрес производства: 143430, Россия, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, Вокзальный переулок, дом 6А, помещение 3, ИНН: 5024094889, ОГРН: 1085024001700, телефон: (495)981-00-64, электронная почта: info@kml.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д.17, стр.15, дом.11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1327700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Огнестойкая заделка деформационного (конструктивного) шва между бетонными элементами здания в составе: профессиональный огнестойкий монтажный герметик акриловый (ТУ 20.30.22-019-84386795-2023), нанесенный с каждой стороны шва толщиной сухого слоя герметика не менее 3 мм; внутренний заполнение шва: нетканая минеральная вата плотностью не менее 100кг/м³, шириной шва не более 200 мм, смонтированная в соответствии с техническим регламентом ТР 001/2024 «Нанесение профессионального огнестойкого монтажного герметика акрилового FIREFORTA», серийный выпуск.

код ОКПД
20.30.22код ТН ВЭД
3214101099

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. Предел огнестойкости конструкции заделки деформационного (конструкционного) шва при глубине шва не менее 160 мм – EI240.
Протокол испытаний №43/57-ПРГ/ПБ-24 от 29.02.2024.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ОП15 от 2022-12-28

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.03.2024 по 28.02.2027



Руководитель органа

подпись

В.В. Ерофеев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Р. Теплова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации