



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000078

№ ПС 010741

Срок действия с 26.12.2025 г. по 25.12.2030 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 22.21.29

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КМ - профиль» (ООО «КМ - профиль»).
ОГРН: 1085024001700. Адрес: 143430, Московская область, г.о. Красногорск, пгт Нахабино, пер. Вокзальный, д. 6А, пом. 1. Тел.: 8 (495) 120 55 35, адрес электронной почты: info@km-profil.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "РУСПЛАСТЗАВОД"
ОГРН: 1217700129602. Юридический адрес: 115432, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 10, помещ.98. Тел.: +7 (916) 377-27-60, адрес электронной почты: rusplastzavod@gmail.com.
Адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, 140144, Московская область, м.о. Раменский, п. Рылеево, д. 608/1.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203.
E-mail: info@moctex.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Труба гофрированная ПВХ лёгкая с зондом самозатухающая серии FIREFORT диаметром от 16 до 50 мм, выпускаемая ТУ 22.21.29-024-84386795-2025. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 28779-90 "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания". Класс FV (ПВ) 0

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протокол испытаний № 109/25-С от 23.12.2025 г., ИЛ «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ42 до 20.12.2026 г. Акт анализа состояния производства № 078-АП/ДБ от 20.11.2025 г., ОС «МОСТЕХНОРУС» ООО «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетенции № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г.

Представленные документы: ТУ 22.21.29-024-84386795-2025.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев

